

Anlagen-Adresse

Wechselrichter Modell:

Nennleistung Anlage

kW

BUS Protokoll:

IP: Fernwirkgerät

Standard : 192.168.50.1

IP: Wechselrichter:

Standard : 192.168.50.2

Byte-Order

Standard : Big-Endian

Datenpunktliste Erzeugungsanlagen

Erzeugeranlage				Modbus Adressen	
Beschreibung	Daten Typ	Einheit	Bemerkung	Funktionscode	Register Nr.
Analge bereit	Bool			Read_Holding_Register (0x03)	
Anlage Betrieb	Bool			Read_Holding_Register (0x03)	
Anlage gestört	Bool			Read_Holding_Register (0x03)	
Aktuelle Wirkleistung gesamt	Real	W		Read_Holding_Register (0x03)	
Aktuelle Blindeistung gesamt	Real	VA		Read_Holding_Register (0x03)	
Aktuelle Scheinleistung gesamt	Real	VA		Read_Holding_Register (0x03)	
Cos phi gesamt	Real			Read_Holding_Register (0x03)	
Spannung L1-N	Real	V		Read_Holding_Register (0x03)	
Spannung L2-N	Real	V		Read_Holding_Register (0x03)	
Spannung L3-N	Real	V		Read_Holding_Register (0x03)	
Strom L1	Real	A		Read_Holding_Register (0x03)	
Strom L2	Real	A		Read_Holding_Register (0x03)	
Strom L3	Real	A		Read_Holding_Register (0x03)	
Rückmeldung Sollwert Wirkleistung	Real	%		Read_Holding_Register (0x03)	
Befehl Vorgabe Wirkleistung 100%	Bool			Force_Single_Coil (0x05)	
Befehl Vorgabe Wirkleistung 60%	Bool			Force_Single_Coil (0x05)	
Befehl Vorgabe Wirkleistung 30%	Bool			Force_Single_Coil (0x05)	
Befehl Vorgabe Wirkleistung 0%	Bool			Force_Single_Coil (0x05)	